

## Prüfbericht / Test report

-----  
**20632561b**



<b>Auftragsnummer</b> <i>Order number</i>	20632561b, GS-BS-Tab/Lov
<b>Bearbeiter</b> <i>Person responsible</i>	Lovrencic
<b>Auftraggeber</b> <i>Customer</i>	PKI - DFC® Premium Surfaces Technologies GmbH Doppheide 87 D-49084 Osnabrück
<b>Auftrag vom</b> <i>Date of order</i>	22.08.2012
<b>Inhalt des Auftrags</b> <i>Content of order</i>	Bericht über die brandtechnische Prüfung einer Dekorbeschichtung "Golden Walnut Dekorfilm (B170FR-01)" auf Schwerentflammbarkeit nach IMO 2010 FTP Code, Teil 5 <i>Report on a fire technical test of a décor surface „Golden Walnut Dekorfilm (404-15)“ for surface flammability according to IMO 2010 FTP Code, part 5</i>
<b>Prüfungsgrundlage</b> <i>Test method</i>	IMO Res. MSC 61 (67) - (FTP Code, Teil 5) und IMO MSC / Circ. 916, 1004, 1036, 1120
<b>Probeneingang</b> <i>Specimen receipt</i>	24.08.2012
<b>Prüftermin</b> <i>Date of test</i>	12.10.2012
<b>Berichtsdatum</b> <i>Date of report</i>	24.10.2012
<b>Geltungsdauer</b> <i>Period of validity</i>	Unbegrenzt <i>Unlimited</i>

**DMT GmbH & Co. KG**

Gebäude Sicherheit – Prüfstelle für Brandschutz  
Building safety – Test body for fire protection  
20632561b GS-BS-Tab/Lov  
24.10.2012



**7 Bemerkung**  
**/ Annotations**

Die Prüfergebnisse geben nur das Verhalten der Probekörper unter den besonderen Prüfbedingungen wieder. Sie stellen nicht die alleinigen Kriterien dar, die mögliche Brandgefahren hervorrufen können.

*The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the only criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

Der vorliegende Prüfbericht gilt nur für die geprüften Objekte. Eine Übertragung auf andere Objekte ist nicht möglich.

*This test report is valid for the tested objects only. A transfer to other objects is not possible.*

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiter verbreitet werden. Von diesem Prüfbericht wurde 1 Exemplar an den Auftraggeber ausgehändigt. Eine Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der DMT Prüfstelle für Brandschutz. Im Zweifelsfall ist die deutsche Version dieses Berichts gültig.

*This report has to be copied completely and unchanged only. The customer received one copy. Publishing requires the written acceptance of DMT Test Body for Fire Protection. In case of any doubts the German version of this report is valid.*

Dortmund, 24.10.2012

  
\_\_\_\_\_  
(Tabbert)

A circular blue stamp with the text 'DMT-Prüfstelle für Brandschutz' around the perimeter and the DMT logo in the center.

  
\_\_\_\_\_  
(Lovrencic)